

<p>По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Категория лицевой бетонной поверхности камней: должна быть А6</p>	<p>По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Категория нелицевой бетонной поверхности камней: должна быть А7</p>	<p>По товару с наименованием Светильник, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Конструкция: Должен состоять из корпуса и рассеивателя</p>
<p>По товару с наименованием Кронштейн, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Конструкция: Изделие должно быть однорожковое.</p>	<p>По товару с наименованием Кронштейн, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Конструкция: Изделие должно состоять из основания и части для крепления светильника</p>	
<p>По товару с наименованием Кронштейн, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Длина части для крепления светильника: должна быть не менее 200 мм</p>	<p>По товару с наименованием Кронштейн, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Угол наклона части для крепления светильника к горизонтали: требуется 15°</p>	
<p>По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Конструкция: Провод должен состоять из скрученных изолированных жил и оболочки</p>	<p>По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Конструкция: Провод должен быть гибкий</p>	
<p>По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Нижнее предельное отклонение толщины изоляции: установлено требование до 0,18 мм</p>	<p>По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Нижнее предельное отклонение толщины оболочки: установлено требование до 0,265 мм</p>	<p>По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Количество жил: должно быть 3 шт.</p>
<p>Технические и качественные характеристики объекта закупки: Изготовление, состав</p>		