

<p>По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Величина остаточной пористости: должна быть больше 5,0 % , до 10,0 %</p>	<p>По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Кратковременный модуль упругости при расчете конструкции по условию сдвигоустойчивости: должен быть не менее 800 МПа</p>	<p>По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Пористость минеральной части смеси: требуется не больше 23 %</p>
<p>По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка асфальтобетонной смеси: должна быть I/II</p>	<p>По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Расчетное значение модуля упругости при расчете на растяжение при изгибе под кратковременными нагрузками: должно быть не менее 2200 МПа</p>	<p>По товару с наименованием Битум, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Глубина проникания иглы при 25°С: требуется не менее 61 0,1 мм ... до 130 0,1 мм</p>
<p>По товару с наименованием Битум, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Температура размягчения по кольцу и шару: требуется не менее 43 °С</p>	<p>По товару с наименованием Битум, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Растяжимость при 25°С, не менее: требуется 55 см</p>	<p>По товару с наименованием Битум, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Растяжимость при 0°С, не менее: требуется 3,5 см</p>
<p>По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка асфальтобетонной смеси: должна быть I либо II</p>	<p>По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Величина остаточной пористости: должна быть больше 2,5 % ... до 5,0 %</p>	<p>По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Кратковременный модуль упругости при расчете по условию сдвигоустойчивости: должен быть не менее 1200 МПа</p>